

# Противопожарная дверь Т 30 Модель BERTSCH FH-4-S-OTB-42

одностворчатая противопожарная дверь Т 30-1 с глухой фрамугой и стальной дверной коробкой

## Классификация согласно нормам DIN / EN

Функция:	Огнестойкость Климатическая нагрузка	Т 30-1 Огнестойкость согласно нормам DIN 4102 и EN 1634, сертификат Z-6.20-1971 Категория 2 согласно нормам DIN EN 122191 для климатических испытаний b согласно нормам DIN EN 1121 До этого климатический класс II согласно нормам DIN EN 79
	Дымоизоляция Звукоизоляция	Согласно нормам DIN 18095 Rw,P = 42 dB согласно нормам DIN 4109 <sup>1</sup>

## Рекомендации

Установка:	Установка должна осуществляться согласно Разрешению строительного надзора и руководству по монтажу.
Типы стены:	Кладка (толщина $\geq 115$ мм) согласно нормам DIN 1053 Часть 1 Бетон (толщина $\geq 100$ мм) согласно нормам DIN 1045 Блоки и плиты из газобетона согласно нормам DIN 4165 → см. дополнительные работы Т 30 / RS / Т 90 F 90 Каркасная стена согласно нормам DIN 4102 Часть 2
Размеры:	Ширина от 625 мм до 1375 мм Высота от 1750 мм до 3500 мм

## Дверное полотно

Нагрузка:	Класс механической нагрузки 4 или E (экстремальный) согласно нормам DIN EN 1192.
Торец полотна:	Четырехсторонний каркас из массива дерева, прозрачно лакированный бук.
Поверхность:	Облицованная шпоном поверхность с прозрачной ультрафиолетовой лакировкой. Лакировка необработанной твердой ДВП и грунтовочной пленки не производится.
Толщина двери:	~ 72 мм, включая двойную обшивку.
Фальц:	Трехсторонний двойной фальц 13 / 25,5 мм + 15 / 25 мм, нижний край нефальцованный или с трех сторон прилегание полотна заподлицо с дверной коробкой, фальц дверной коробки 15 / 25 мм, нижний край полотна нефальцованный.
Замок:	Замок огнестойкий с профильным цилиндром, класс 4 согласно нормам DIN 18250 Часть 1, лицевая планка из нержавеющей стали, расстояние от лицевой планки до оси ручки 65 мм, врезан. Включая фрезеровку для дверной ручки и профильного цилиндра, высота дверной ручки согласно нормам DIN - 1050 мм от чистого пола.
Петли:	2 врезные шарнирные петли, тип VS 0039 или VS 0049 никелированные, установлены. → Рекомендация: дверные петли, регулируемые в 3-х направлениях, см. дополнительные цены
Комплектующие:	Верхний доводчик двери огнестойкий согласно нормам DIN EN 1154, со складной тягой, цвет серебристый, поставляется в разобранном виде. Дверная коробка подготовлена для стандартной установки со стороны петель. Комплект огнестойкой дверной ручки согласно нормам EN 1906, цвет черный с короткой накладкой для профильного цилиндра, поставляется в разобранном виде. Рамные части петли VS 8900 (4 шт.), никелированные, поставляются в разобранном виде.
Фрамуга:	Крепеж фрамуги подготовлен, внизу ответная часть фальца с притворной планкой, сплошная облицовка шпоном.
Напольное уплотнение:	Установлено
Двойная обшивка:	Поверхность соответствует дверному полотну, рама из древесины 25 мм, установлена.

## Дверная коробка

Тип:	Цельная охватывающая стальная дверная коробка согласно нормам DIN 18111 из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, стыки заварены, включая измерительные засечки, крепления для держателя фрамуги установлены.
Поверхность:	Загрунтовано для окончательной обработки на месте выполнения монтажных работ.
Уплотнение:	Трехстороннее специальное уплотнение, серого цвета, поставляется в незакрепленном виде.
Зеркало дверной коробки:	Сторона петель 35 мм, противоположная сторона 30 мм, на дверных коробках для стен из ГКЛ 65 мм.
Кромка под штукатурку:	10 мм для капитальной стены и стены из ГКЛ.
Глубина вхождения в пол:	30 мм глубина вхождения в пол, для дверных коробок, используемых для каркасных стен, и двухсоставных дверных коробок без вхождения в пол.
Фальц:	Для двойного фальца дверного полотна 13 / 25,5 + 15 / 25 мм или для дверного полотна, прилегающего заподлицо к дверной коробке, с фальцем дверной коробки.
Петли:	4 опорных элемента V 8600 для петель VS 8900. → Рекомендация: дверные петли, регулируемые в 3-х направлениях, см. дополнительные цены

Иное исполнение смотри в разделе дополнительные работы Т 30 / RS / Т 90

<sup>1</sup> просьба запрашивать текущее состояние проверенного варианта